



КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ «ПРОМЕТЕЙ»

Руководство по эксплуатации. Паспорт.



2024 г.



Уважаемый покупатель.

Благодарим Вас за покупку котла «Прометей» и настоятельно рекомендуем тщательно ознакомиться с условиями, изложенными в данном руководстве.

Котлы «Прометей» предназначены для отопления коттеджей, дач и других небольших объектов. Различная производительность котлов «Прометей» позволяет подобрать модель с такой мощностью, которая гарантирует самую высокую эффективность и наиболее экономичную работу, обеспечивающую минимальный уровень загрязнения окружающей среды.

Преимущества котла.

- современный дизайн и небольшие габариты, позволяющие размещать данный твердотопливный котел в жилых помещениях на ограниченном пространстве;
- простота эксплуатации и технического обслуживания;
- автоматическая регулировка мощности прямодействующим регулятором тяги (для котлов мощностью 12-45кВт);
- котлы оснащены приборами для наблюдения температуры и давления в отопительной системе;
- котел может быть использован в системах с насосной циркуляцией и в системах с естественной циркуляцией (гравитационных системах);
- полная автономность (независимость от электричества).

Просим Вас соблюдать нижеуказанные требования и, прежде всего, проведение ежегодного контроля и обслуживания специализированной организацией. Этим будет обеспечена долговечная безаварийная работа котла в Ваших и наших интересах.

В связи с постоянной модернизацией конструкции и улучшением технико-экономических показателей котла, в настоящем руководстве могут быть не отражены некоторые незначительные конструктивные элементы и изменения.

Внимание!

Приступать к установке котла отопительного Прометей (далее – котел) и его эксплуатации только после внимательного ознакомления с настоящим паспортом и инструкцией по эксплуатации.

- Не допускайте превышения давления в котле сверх указанной в технической характеристике величины.
- Запрещается оставлять котел с водой при температуре окружающего воздуха ниже 0°C.
- Не запускайте котел при отсутствии в нем воды и в случае замерзания теплоносителя.
- Категорически запрещается устанавливать запорную арматуру на линии подачи горячей воды из котла при отсутствии предохранительного клапана, установленного до запорной арматуры и рассчитанного на давление не более 0,2 МПа (2,0 кг/см²).
- Настоящий паспорт распространяется на все исполнения котла независимо от комплектации и теплопроизводительности.
- При покупке котла следует проверить вместе с продавцом комплектность и товарный вид котла! После продажи котла завод-изготовитель не принимает претензии по некомплектности и механическим повреждениям.

Котел имеет сертификат соответствия RU C-RU.AB72.B.01898, выданный органом сертификации РОСС RU.0001.21MP37 ООО Научно-технический центр «Техно-стандарт».

1	Указания по безопасной эксплуатации.....	5
1.1	Применение по назначению	5
1.2	Пояснение используемых символов.....	5
1.3	Указания для специалистов сервисной службы.....	5
1.4	Указания для лиц, ответственных за обслуживание котла.....	6
1.5	Правила установки котла	6
1.6	Минимальная температура обратной линии.....	6
1.7	Инструменты, материалы и вспомогательные средства	6
1.8	Утилизация.....	6
2	Описание котла	7
3	Технические характеристики	9
4	Объем поставки.....	10
5	Транспортировка и установка отопительного котла.....	11
5.1	Расстояния от стен	11
5.2	Расстояния до сгораемых материалов.....	12
5.3	Монтаж регулятора горения	12
5.4	Монтаж дымохода на котел отопительный твердотопливный 60М5.....	12
6	Монтаж отопительного котла.....	13
6.1	Рекомендации по организации приточной вентиляции и подключению к дымовой трубе.....	13
6.1.1	Подключение к дымовой трубе.....	13
6.1.2	Организация поступления приточного воздуха.....	13
6.2	Установка блока электронагревателей.....	14
6.3	Гидравлические подключения	15
6.4	Заполнение отопительной установки и проверка герметичности	15
7	Пуск отопительной установки в эксплуатацию.....	18
7.1	Создание рабочего давления.....	18
7.2	Демонтаж передней решетки и укладка шамотных кирпичей.....	18
7.3	Настройка регулятора горения.....	19
8	Управление отопительной установкой (для обслуживающего персонала).....	20
8.1	Работа отдельных элементов	20
8.1.1	Растопочная заслонка.....	20
8.1.2	Первичный, вторичный и третичный воздух.....	20
8.1.3	Заслонка первичного воздуха.....	21
8.1.4	Отверстия для третичного воздуха	21
8.2	Розжиг.....	22
8.3	Дозагрузка топлива.....	23
8.4	Ворошение углей.....	23
8.5	Удаление золы из котла	24
8.6	Чистка отопительного котла	24
8.7	Использование турбулятора (только у котлов мощностью 16, 32).....	25
8.8	Выключение отопительного котла	25
8.9	Предотвращение конденсации и смолообразования	25
9	Устранение неисправностей.....	26

10	Паспорт.....	27
10.1	Свидетельство о приемке.....	27
10.2	Свидетельство об упаковывании.....	27
10.3	Сведения о продаже (заполняется торговой организацией).....	27
11	Гарантийные условия.....	28
	Акт пуско-наладочных работ.....	29
	Талон на гарантийный ремонт котла.....	30
	Приложение 1 Схема подключения блока управления котлом Прометей – 80М5.....	31

1 Указания по безопасной эксплуатации

1.1 Применение по назначению

Котел на твердом топливе может применяться только в зданиях и помещениях с автономной системой отопления

Для правильного применения котла учитывайте его технические параметры и данные, приведенные на фирменной табличке, расположенной на стенке котла.

1.2 Пояснение используемых символов

В этой инструкции применяются следующие символы:



ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

Указывает на опасность, которая при работе без соответствующей предосторожности может привести к тяжелым травмам или смерти.




ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Указывает на возможную опасную ситуацию, которая может привести к средним и легким травмам или стать причиной повреждения оборудования.



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Указания для потребителя по оптимальному использованию и настройке оборудования, а также другая полезная информация.



ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

Помещение, где расположен твердотопливный котел, должно быть оборудовано вентиляцией естественного или принудительного действия. Из-за несоблюдения данного требования возможны отравления угарным газом

- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия для притока и вытяжки воздуха не были уменьшены в сечении или перекрыты.
- Запрещается эксплуатировать отопительный котел, если невозможно сразу устранить неисправность.
- Укажите письменно лицам, эксплуатирующим оборудование, на недостатки и опасности.



ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

из-за наличия легковоспламеняющихся материалов или жидкостей.

- Удостоверьтесь, что в непосредственной близости от котла не хранятся легковоспламеняющиеся материалы и жидкости.
- Проинформируйте обслуживающий персонал об установленных действующими нормами минимальных расстояниях, которые нужно выдерживать до легко- и трудновоспламеняемых материалов.

1.3 Указания для специалистов сервисной службы

При монтаже и эксплуатации следует соблюдать нормы и правила:

- строительные нормы и правила установки оборудования, подачи воздуха для горения, отвода дымовых газов, а также подключения дымовой трубы
- инструкции и правила по оснащению приборами безопасности отопительной установки



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

При ремонте твердотопливного котла сервис служба использует запасные части завода изготовителя, приобретенные через сеть дилеров. Мы не несем ответственности за повреждения, возникшие в результате применения запасных частей, изготовленных не на заводе изготовителе.

1.4 Указания для лиц, ответственных за обслуживание котла



ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

Используйте только рекомендуемые виды топлива.

При возникновении опасности взрыва, пожара, при выделении газообразных продуктов сгорания или паров прекратите работу твердотопливного котла.



ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ/ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

из-за неправильного применения.

- Отопительный котел может обслуживать человек, который прошел инструктаж и ознакомился с работой оборудования.
- Лицам, эксплуатирующим отопительный котел, разрешено только включать его, настраивать температуру на регуляторе горения, выключать котел и проводить его чистку.
- Позаботьтесь о том, чтобы поблизости от работающего котла не было детей, оставшихся без присмотра взрослых.

Не используйте какие-либо горючие жидкости для розжига и повышения теплопроизводительности котла.

- Собирайте золу в несгораемой емкости с крышкой.
- Поверхность котла можно чистить только негорючими средствами.

1.5 Правила установки котла

- Установка твердотопливного котла в помещении котельной производится согласно требованиям СНиП II-35-76 Котельные установки и Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03
- Если монтаж и установка производится за пределами Российской Федерации, то установка производится по нормативам страны, на территории которой происходит данное событие

1.6 Минимальная температура обратной линии

Котел должен работать с минимальной температурой обратной линии 65 °С.

- Обеспечьте, чтобы эта температурная граница поддерживалась соответствующими устройствами (смесительный клапан с насосом).

1.7 Инструменты, материалы и вспомогательные средства

Для монтажа и технического обслуживания отопительного котла требуется стандартный набор инструментов, обычно необходимый для работы с системой отопления, с газо- и водопроводом.

1.8 Утилизация

- Упаковочный материал из древесины и бумаги может быть использован в качестве топлива.
- Остальные упаковочные материалы следует утилизировать в соответствии с экологическими нормами.
- Утилизация заменяемых компонентов отопительной установки должна проходить в специальных организациях с соблюдением правил охраны окружающей среды.

2 Описание котла

Отопительный котел состоит:

- регулятор горения
- заслонка первичного воздуха
- дверцы зольной камеры
- рычага встряхивания колосниковой решетки
- приборы наблюдения температуры и давления в системе отопления

Для котлов мощностью 12-45 кВт предусмотрен регулятор горения. С помощью регулятора горения устанавливается требуемая температура котловой воды и этим ограничивается ее максимальное значение.

За дверцей зольника находится зольный ящик.

Заслонка первичного воздуха (связанная с регулятором горения) регулирует подачу воздуха.

Для котлов мощностью 60-100 кВт регулировка заслонок первичного и вторичного воздуха осуществляется в ручном режиме (см. рис.20)

Благодаря перемещениям рычага встряхивания колосниковой решетки зола падает в зольный ящик. Для котла мощностью 60-100 кВт предусмотрено два рычага встряхивания (см. рис.20).

Сверху котла расположена загрузочная дверца, через которую подается топливо.

Приборы наблюдения показывает температуру в отопительном котле и давление воды.

На рисунке 2,3 показаны основные детали внутренней камеры котла.




Рис.3




Рис. 1 Отопительный котел Прометей с обшивкой

- 1 отопительный котел с обшивкой
- 2 регулятор горения
- 3 заслонка первичного воздуха
- 4 дверца зольной камеры
- 5 рычаг встряхивания колосниковой решетки
- 6 приборы наблюдения температуры и давления в системе отопления




Рис.2

Рисунок 2,3 – Котел 12-45; 60 кВт в разрезе:

- 1 – загрузочная камера;
- 2 – шамотные кирпичи;
- 3 – топочная камера;
- 4 – передняя решетка;
- 5 – подвижная колосниковая решетка;
- 6 – поверхности нагрева;
- 7 – заслонка;
- 8 – турбулятор.

Предохранительное оборудование

При монтаже твердотопливного котла «Прометей» необходима **обязательная установка** предохранительного клапана и автоматического воздушного клапана или группы безопасности (для более удобного использования оборудования).

Подрыв предохранительного клапана осуществлять не реже, чем раз в три месяца.

При перегреве котла через систему предохранительного клапана происходит сброс теплоносителя, понижая давление в системе отопления, тем самым предохраняя котел от перегрева, деформации и разгерметизации.

Топливо

Основным топливом для отопительных котлов является каменный уголь - размер 20-40мм, с теплотворной способностью 29,3МДж/кг (7000ккал/кг) и влажностью до 28 %.

Условия эксплуатации и параметры котла должны соответствовать применяемому топливу.

Конструкционные особенности котлов 80-100М5

смотри рисунок 3а.




Рис.3а Конструкционные особенности котлов 80-100М5:

1 - поверхности нагрева;

2 - труба дымохода;

3 - крышка прочистки дымохода котла.

3 Технические характеристики




Рис. 4 Размеры и подключения

Подключения:

ПЛ – подающая линия котла

ОЛ – обратная линия котла

СЛ – слив (подключение крана для наполнения и слива теплоносителя)

ДТ – фланец датчика температуры

БЭ – фланец блока электронагревателей

Таблица 1 Основные размеры и технические характеристики котлов

Типоразмер котла	Тип	12	16	20	24	32	45	60	80	100
Высота А	мм	905		1035				1320		1370
Ширина С / (габарит) В	мм	436/642		526/732			646/856	755/935	750	865
Глубина D	мм	690		715		815		1080	1200	1300
Расстояние между патрубками Е	мм	272		356			476	595	595	710
Высота патрубка обратной линии F	мм	120		133				315	232	
Высота патрубка подающей линии Н	мм	830		962			955	1237		1287
Высота подсоединения к дымоходу G	мм	727		858			840	1160	306	
Диаметр патрубка дымохода	мм	150					180	150	150	180
Загрузочный люк	мм	260x135	260x125	360x190			480x190	585x370		700x370
Вес нетто	кг	160	165	200	215	240	320	520	600	680
Подключение отопительного контура	~	1 1/2"				2"				
Подключение блока электронагревателей	~	2"								
Теплопроизводительность (минимальная/номинальная)	кВт	6/12	6/16	6/20	7/24	8/32	8/45	10/60	15/80	20/100
КПД при основном топливе	%	78/84	74/78				76/82	82/88		
КПД при допусаемом топливе	%	74/86	72/83				73/82	76/89		
Основное топливо	-	Каменный уголь (20-40мм), марка ДО								
Расход топлива	кг/ч	3,2	4,7	6,1	7,6	8,9	14,2	19	25,3	31
Допускаемое топливо	-	А,В,С ¹								
Вместимость загрузочной камеры	л	26		46		60	95	120	140	160
Объем воды	л	48	46	56	57	64	73	110	130	150
Диапазон температур котловой воды	°С	65-95								
Температура дымовых газов	°С	100-250								
Содержание СО ₂	%	7,5	9,6	11	10,2	10,3	11,6	9,5	9,8	10,1
Греющие поверхности отопительного котла	м ²	1,2	1,1	1,7	1,8	2	3	4,2	5,6	6,8
Нормальное рабочее давление	бар	1,0-1,5								
Допустимое рабочее давление	бар	2,0								
Максимальное испытательное давление	бар	3,5								

¹ Топливо: А = дрова, В = брикеты каменного угля, С = спрессованное топливо.

4 Объем поставки

- При получении груза проверьте целостность упаковки.
- Проверьте комплектность объема поставки.

Таблица 2 Комплект поставки *

Поз.	Элемент	Кол-во
1	Руководство по эксплуатации. Паспорт.	1
2	Зольный ящик (для моделей 60-100M5 не поставляется)	1
3	Скребок для чистки	1
4	Шуровка	1
5	Пластина зольная	1
6	Регулятор горения (для моделей 60-100M5 не поставляется)	1
7	Заглушка с резьбой G 1/2"	1
8	Шамотные кирпичи, количество зависит от мощности котла*	
9	Предохранительный клапан **	1
10	Заглушка с резьбой G 2"	1
11	Термостат TU 10 В (поставляется на модели 60-100 M5)	1

* Полный комплект поставки указан в листе упаковщика.

** Возможна замена элементов на группу безопасности.

1 Установка Дымососа на котел отопительный твердотопливный 60-100 M5 смотри п.п. 5.4.

5 Транспортировка и установка отопительного котла

В этой главе приведены основные положения по безопасной и надежной транспортировке и установке отопительного котла.

- Отопительный котел необходимо транспортировать до места установки в заводской упаковке на паллете.



Завод изготовитель не несет ответственности за целостность изделия при несоблюдении данного требования.



ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
вследствие замерзания установки.

- Котел должен быть установлен в помещении, защищенном от холода.



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

При утилизации упаковки соблюдайте экологические нормы.



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Следует соблюдать правила органов строительного надзора, особенно действующие предписания по печным установкам относительно строительных требований к помещению и приточно-вытяжной вентиляции в нем.

5.1 Расстояния от стен

Установите котел, выдерживая приведенные расстояния от стен (Рис. 5).

Несгораемое основание или фундамент должны быть ровными и горизонтальными, в случае необходимости можно подложить клинья из негорючего материала. Если фундамент неровный, то сторона подключений (задняя сторона) может быть на 5 мм выше для лучшего прохождения воздуха и проветривания.

Фундамент должен быть больше основания котла. С передней стороны не менее 300мм, с других сторон примерно на 100мм.

Таблица 3 Расстояния от стен

Размер	Расстояние от стены, мм
A	1250
B	700
C	700




Рис. 5 Расстояния от стен в помещении установки оборудования

1 фундамент или несгораемое основание

5.2 Расстояния до сгораемых материалов




ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

из-за наличия легковоспламеняющихся материалов или жидкостей.

- Удостоверьтесь, что в непосредственной близости от котла не хранятся воспламеняющиеся материалы и жидкости.
- Проинформируйте обслуживающий персонал об установленных правилах минимальных расстояниях, которые нужно выдерживать до легко- и трудновоспламеняемых материалов.

5.3 Монтаж регулятора горения

- Установить регулятор горения с декоративным диском (входит в комплект поставки) муфту 3/4" таким образом, чтобы отверстие для конуса находилось сверху.
- Выставить на регуляторе 30°C.
- Установить на регуляторе горения рычаг с конусом.
- Зафиксировать конус винтом М5.
- Прикрепить цепь к воздушной заслонке на нижней дверце.



*Рис. 6 Монтаж регулятора горения
1 конус регулятора горения
2 рычаг регулятора горения*

5.4 Монтаж Дымососа на котел отопительный твердотопливный 60-100М5

Дымосос на котел устанавливается при помощи переходника, который устанавливается в Дымоотвод. Дымосос устанавливать в соответствии с инструкцией по эксплуатации изготовителя дымососа. При этом необходимо обеспечить возможность чистки соединительной трубы и соединительные трубы необходимо установить по наклонной вверх траектории к дымовой трубе. Установочная рамка прикрепляется к стене возле дымовой трубы прочными дюбелями. Если стена возле дымовой трубы не прочная или отверстие слишком большое, на рамку нужно приварить подпорные ушки и дымосос укрепить еще несколькими болтами. Если дымосос прикреплен надежно, то дополнительно изготавливать консоль телескопическую не требуется. (Если Дымосос неустойчиво крепится к стене возле дымовой трубы, изготовьте консоль, соответствующую данным условиям). Пазы между прикрепленной рамкой и дымовой трубой забить эластичным уплотнительным материалом (силиконовой пастой, силопластом). При применении заводской дымовой трубы дымосос устанавливается на консоль. Дымосос прикрепляется к дымовой трубе разъемным соединением.

Монтажная схема подключения дымососа котла ПРОМЕТЕЙ-80М5, смотри приложение 1

6 Монтаж отопительного котла

В этой главе приведены указания по правильному монтажу отопительного котла. В частности, монтаж включает:

- подключение к системе отвода дымовых газов
- гидравлические подключения
- установка крана для заполнения и слива
- наполнение отопительной установки и проверка ее герметичности

6.1 Рекомендации по организации приточной вентиляции и подключению к дымовой трубе




Рис.7 Монтаж дымовой трубы

6.1.1 Подключение к дымовой трубе

Следите за тем, чтобы подключение котла к дымовой трубе производилось в соответствии с местными правилами строительного надзора и по согласованию с организацией, занимающейся обслуживанием дымовых труб. Хорошая тяга в дымовой трубе является основным условием для правильной работы отопительного котла. Это существенно влияет на производительность и экономичность котла. Отопительный котел должен подключаться только к такой дымовой трубе, в которой имеется необходимая тяга. Эффективная высота дымовой трубы отсчитывается от места входа присоединительного участка в дымовую трубу (таблица 4).



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Данные в таб.4 являются только ориентировочными значениями. Тяга зависит от диаметра, высоты, шероховатости поверхности дымовой трубы и разницы температур между сжигаемым топливом и наружным воздухом.

Рекомендуется использование модульных дымовых труб с оголовком.

- Поручите проведение точного расчета дымовой трубы специалисту отопительной фирмы или по системам отвода дымовых газов.

Таблица 4 Рекомендуемая **минимальная** высота дымовой трубы и потребность в воздухе в зависимости от номинальной мощности

Мощность котла, кВт	Диаметр условного прохода дымовой трубы, мм	Минимальная высота, м	Потребность в воздухе, м³/ч
12	150	7	19
16	150	10	23
	200	7	
20	150	12	32
	200	8	
24	150	12	38
	200	8	
32	150	20	50
	200	12	
45	200	14	70
60,80,100	200	15	90

6.1.2 Организация поступления приточного воздуха



ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

из-за недостатка кислорода в помещении установки котла.

- Необходимо обеспечить достаточное поступление свежего воздуха через отверстия в наружной стене.



ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Из-за недостатка воздуха для сгорания топлива возможно засмаливание и образование полукоксового газа.

- Необходимо обеспечить достаточное поступление свежего воздуха через отверстия в наружной стене.
- Предупредите обслуживающий персонал о том, чтобы эти отверстия всегда оставались открытыми.

6.2 Установка блока электронагревателей

Возможность установки блоков электронагревателей ТЭНБ различной мощности значительно расширили возможности котла.



ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

Вследствие поражения электрическим током

Во избежание поражения электрическим током запрещается:

- Включение в сеть блока электронагревателей с поврежденной изоляцией проводов питающей сети, без заземления корпуса котла, блока управления и отопительной системы.
- Эксплуатация тэнов при наличии протечек воды через сварные швы и уплотнения, а также в помещениях с высокой влажностью.
- Включение электронагревателя при отсутствии воды в системе.
- Включение электронагревателя при закрытой линии циркуляции теплоносителя.
- Использование в системах с давлением выше 3бар.
- Открывать защитные кожуха блока электронагревателей при подключенном питании сети.
- Открывать крышку блока управления при включенном питании сети, а также включать питание с открытой крышкой БУ.
- Производить ремонт блока электронагревателя и блока управления при включенном питании сети.

Подключение питания сети блока электронагревателя и блока управления должно проводиться только специалистами сервисного центра или другой лицензированной организацией с квалифицированным аттестованным персоналом, в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

Внимание: при использовании электронагревателей корпус котла заземлить!

Мощность устанавливаемого тэна зависит от того, в каком режиме он будет эксплуатироваться.

Существует два основных режима:

1) Режим полного использования тэна для отопления электричеством. В данном режиме рекомендуется использовать тэны большой мощности от 9 до 20кВт. Данные электронагреватели предназначены для работы в 3-х фазных сетях переменного тока напряжением 380В, частотой 50Гц, с глухозаземленной нейтралью. Номинальное напряжение между нулем и каждой фазой $220В \pm 10\%$, т.е. от 200В до 240В.

2) Режим использования тэна для поддержания положительной температуры на короткое время. В данном режиме рекомендуется использовать тэны малой и средней мощности от 3,5 до 7,5кВт. Данные электронагреватели предназначены для работы в трехфазных 380В и однофазных 220В сетях переменного тока с частотой 50Гц. Номинальное напряжение между нулем и питающей фазой $220В \pm 10\%$, т.е. от 200В до 240В.

Муфта 2" для установки блока тэнов находится в нижней точке котла. В верхней точке котла, в районе патрубка подачи воды, находится муфта датчика температуры 1/2" для установки в него гильзы терморегулятора блока управления электронагревателями (см. рис.8)

Блок управления тэнами, производимый нашей компанией (устанавливается опционально), позволяет:

- регулировать температуру нагрева воды от 30 до 95°C.
- регулировать мощность нагрева, т.е. разделяет мощность блока электронагревателя на 3 ступени (для примера 9кВт можно использовать на мощностях 3, 6 и 9кВт).
- отключать тэны при наборе заданной на терморегуляторе блока управления температуры и включать при падении температуры.

Погруженный в систему отопления, ТЭН становится причиной образования накипи (отложение солей кальция и магния). Отложения накипи на стенках труб снижают скорость прохода теплоносителя или вовсе его блокируют. Внутри батарей накипь мешает теплоотдаче. Образование 0,5мм накипи на самом тэне, - это потеря 10% мощности. Поэтому необходимо своевременно производить очистку системы от накипи, а также замену электронагревателей.

Применение магнитного нейтрализатора позволит снизить образование накипи, снижающей теплоотдачу радиаторов и уменьшающей проходное сечение труб.




Рис. 8 Подключение блока электронагревателей

6.3 Гидравлические подключения



ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

из-за неплотных соединений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! • Все трубы для подключения отопительного котла следует прокладывать без напряжений. Применяйте для подключения к отопительной системе резьбовое соединение типа «Американка» (см. Рис.9).

- Подсоединить обратную линию отопления к патрубку ОЛ.
- Подсоединить подающую линию отопления к патрубку ПЛ.
- Установить заглушки (при наличии в модели котла) и кран для наполнения и слива теплоносителя с уплотнением пенькой, на соответствующие патрубки (см. Рис.10)



Рис. 9 Резьбовое соединение типа «Американка»



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Для уменьшения образования конденсата от продуктов сгорания и для продления срока службы котла мы рекомендуем обеспечить повышение температуры обратной линии, что препятствует охлаждению воды в контуре отопления ниже 65°C (точка росы продуктов сгорания).




Рис. 10 Гидравлические подключения



ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

из-за слишком высокого давления и воздуха в отопительной системе

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Необходима обязательная установка предохранительных устройств

- Автоматический воздушный клапан
- Предохранительный клапан

Согласно правилам устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов каждый элемент котла, внутренний объем которого ограничен запорными органами, должен быть защищен предохранительными устройствами, автоматически предотвращающими повышение давления сверх допустимого путем выпуска рабочей среды в атмосферу. **Предохранительные клапаны устанавливаются на патрубках, непосредственно присоединенных к котлу или трубопроводу без промежуточных запорных кранов.**

6.4 Монтаж системы отопления

6.4.1. Проект системы отопления должен разрабатываться специализированной организацией, имеющей право на данные работы.

6.4.2. Для отопительной системы с естественной циркуляцией рекомендуется применять стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75. Для трубопроводов прямой и обратной воды трубу не менее 32 (G1 1/4-B), для подсоединения радиаторов отопительной системы трубу не менее 20 (G 3/4-B). Котел должен устанавливаться так, чтобы патрубок обратной воды размещался ниже радиаторов отопительной системы здания.

6.4.3. Разгонный участок должен быть вертикальным и высотой не менее 2 метров. Испытание (опрессовку) системы отопления (труб, радиаторов) производить при отсоединенном котле, при этом давление не должно превышать максимальное рабочее давление, указанное в проекте системы отопления.

6.4.4. Горизонтальные трубопроводы должны прокладываться с уклоном для выпуска воздуха из системы. Величина уклона должна быть не менее 10 мм на 1 пог. метр трубопровода.

6.4.5. На подающем стояке должен быть установлен предохранительный клапан на давление не более 0,2 МПа (2,0 кг/см²), установленный на расстоянии не далее 1 метра от котла. Участок трубопровода от котла до предохранительного клапана не должен иметь поворотов. Между котлом и предохранительным клапаном запрещается установка запорной арматуры.

6.4.6. В закрытой отопительной системе котлы должны устанавливаться с расширительным баком мембранного типа. Объем расширительного бака зависит от объема системы отопления и рассчитывается при разработке проекта системы отопления. Если в системе отопления предусматривается заполнение и подпитка котла из водопроводной сети, необходимо перед краном подпитывающего патрубка устанавливать редуктор давления, настроенный на давление менее 0,2 МПа (2,0 кг/см²) и обратный клапан. Систему заполнять под давлением, не превышающим максимальное рабочее давление котла.

6.4.7. Давление в системе отопления в рабочем состоянии при максимальной температуре воды в котле 95°C не должно превышать максимальное рабочее давление воды в котле, указанное в (табл. 1) руководства, то есть 0,2 МПа.


6.4.8. Рекомендуемые установочные размеры для радиаторов при монтаже квартирного отопления:

- а) от стены до радиатора не менее – 3см;
- б) от пола до низа радиатора – не менее 10см;
- в) от верха радиатора до подоконника – не менее 10см.

6.4.10. Радиус гибки труб должен быть не менее 2-х наружных диаметров. Трубы, стояки должны устанавливаться по отвесу. Допустимое отклонение не должно превышать 3мм на 3х метрах высоты трубы.


6.4.11. Вода для заполнения котла и отопительной системы должна быть чистой и бесцветной, без суспензий, масла и химически агрессивных веществ, общей жесткостью не более 2 мг.экв/дм³. Кроме воды может применяться незамерзающий теплоноситель, разведенный с водой в концентрации не более 1:1. При использовании этих теплоносителей необходимо выполнять требования по их применению в системах отопления. В качестве теплоносителя запрещено использование жидкостей, не предназначенных для систем отопления. Применение жесткой воды вызывает образование накипи в котле, что снижает его теплотехнические параметры и может стать причиной повреждения блока ТЭН. Если жесткость воды не отвечает требуемым параметрам, вода должна быть обработана. Отложение 1 мм известняка снижает в данном месте передачу тепла от металла к воде на 10%.

Примечание: Повреждение блока ТЭН из-за образования накипи не попадает под действие гарантийных обязательств.



- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 – Котел | 8 – Кран слива воды из системы |
| 2 – Бак расширительный закрытого типа | 9 – Предохранительный клапан |
| 3 – Приборы отопления | 10 – Фильтр |
| 4 – Подающий трубопровод | 11 – Слив в канализацию |
| 5 – Циркуляционный насос | 12 – Автоматический воздухоотводчик |
| 6 – Обратный трубопровод | 13 – Термосмесительный клапан |
| 7 – Краны системы отопления | |

Рис. 10а Схема закрытой системы отопления



- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 - Котел | 6 - Кран системы отопления |
| 2 - Бак расширительный открытого типа | 7 - Кран слива воды из системы |
| 3 - Приборы отопительные | 8 - Перелив |
| 4 - Подающий трубопровод | 9 - Слив в канализацию |
| 5 - Обратный трубопровод | 10 - Разгонный участок |

Рис.106 Схема открытой системы отопления

6.4.12 Заполнение отопительной установки и проверка герметичности

Для предотвращения появления утечек при работе отопительной установки ее следует перед пуском в эксплуатацию проверить на герметичность. Опрессуйте отопительный котел с давлением в 1,3 раза больше, чем допустимое рабочее давление (учтите давление срабатывания предохранительного клапана).



ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

вследствие замерзания установки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Если отопительная установка с трубопроводами не защищена от замерзания, то мы рекомендуем заполнить ее антифризом с низкой точкой замерзания и антикоррозионными добавками.



ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

из-за слишком высокого давления при испытании на герметичность.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Проверьте, чтобы при проведении испытаний на герметичность не были установлены приборы контроля давления, регулирующая арматура и предохранительные устройства, к которым нельзя перекрыть подачу воды из котла.
- Перекрыть расширительный бак колпачковым вентилем.
- Открыть смесительный и запорный вентили на отопительном контуре.
- Подсоединить шланг к водопроводному крану. Надеть заполненный водой шланг на наконечник крана для заполнения и слива, закрепить его хомутом и открыть кран.
- Для выпуска воздуха открутить на один оборот колпачок автоматического воздушного клапана. Медленно заполнить отопительную установку. При этом наблюдать за показаниями манометра. Закрыть водопроводный кран и кран для наполнения и слива, когда достигнуто нужное рабочее давление.
- Проверить герметичность подключений и трубопроводов.
- Удалить воздух из отопительной установки через вентили на отопительных приборах. Если из-за удаления воздуха упало давление, то нужно долить воду. Снять шланг с крана для заполнения и слива.

7 Пуск отопительной установки в эксплуатацию

7.1 Создание рабочего давления

Для пуска установки в эксплуатацию нужно создать необходимое нормальное рабочее давление, минимум 1 бар избыточного давления (относится к закрытым установкам). В открытых установках максимальный уровень воды в выравнивающем баке находится на 25м над днищем котла.



ОСТОРОЖНО!

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

из-за напряжения материала, возникающего вследствие разницы температур.

- Заполняйте отопительную установку только в холодном состоянии (температура подающей линии не должна превышать 40°C).
- Добавить воды или, наоборот, слить ее через кран для наполнения и слива, чтобы давление соответствовало требуемому нормальному рабочему давлению.
- В процессе заполнения необходимо выпускать воздух из отопительной установки.

7.2 Укладка шамотных кирпичей




Рис. 11 Укладка шамотных кирпичей для типов 12 и 16

1 кирпич шамотный 75х95х20
2 кирпич шамотный 120х95х20 тр
3 вторичный поток воздуха




Рис. 12 Укладка шамотных кирпичей для типов 20 и 24

1 кирпич шамотный 75х95х20
2 кирпич шамотный 120х95х20 тр
3 вторичный поток воздуха




Рис. 13 Укладка шамотных кирпичей для типа 32

1 кирпич шамотный 100х95х20
2 кирпич шамотный 75х95х20
3 кирпич шамотный 120х95х20 тр
4 вторичный поток воздуха




Рис. 14 Укладка шамотных кирпичей для типа 45 и 60-100 кВт

1 кирпич шамотный 100х95х20
2 кирпич шамотный 75х95х20
3 кирпич шамотный 120х95х20 тр
4 кирпич шамотный 150х150х20
5 вторичный поток воздуха

7.3 Настройка регулятора горения

- Установить на регуляторе горения 85 °С.
- Растопить котел
- Отрегулировать натяжение цепи положением рычага (или укоротить цепь) так, чтобы воздушная заслонка при температуре котловой воды 85°С была закрыта до минимального расстояния, и цепь оставалась немного свободной (см. Рис.15).



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

При полностью закрытой воздушной заслонке не происходит полного сгорания. На поверхностях нагрева образуется смола, что затрудняет чистку котла.




Рис. 15 Регулировка натяжения цепи

8 Управление отопительной установкой (для обслуживающего персонала)



ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

из-за несоблюдения правил техники безопасности

• Прочитайте и соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в главе 1.

8.1 Работа отдельных элементов

8.1.1 Растопочная заслонка

• При розжиге котлов типа 12-45 кВт задвиньте заслонку на задней стенке котла в тело котла до упора (см. Рис.16).

В таком положении перекрывается газовый канал в котле, открывается «короткий ход», и горячие дымовые газы напрямую выходят в трубу, что создает в ней лучшую тягу.

• через 10-15 минут закройте растопочную заслонку путем вытягивания оттяжки на задней стенке котла.

Для котла типа 60-100 кВт предусмотрен Дымосос и заслонка для розжига не используется.

При нормальном режиме работы растопочная заслонка закрывает «короткий ход» и горячие дымовые газы нагревают дополнительный третий канал. Это позволяет лучше использовать их тепло (см. Рис.17).

8.1.2 Первичный, вторичный и третичный воздух (см. Рис.18)

- Для котлов типа 12-45 кВт первичный и вторичный воздух подаются через регулируемую воздушную заслонку дверцы зольной камеры. Для котла типа 60-100 кВт – через заслонки, расположенные на боковых стенках котла (см. рисунок 20);
- Вторичный воздух подводится в топочную камеру через канал в охлаждающем ребре. Подача вторичного воздуха не регулируется;
- Подача третичного воздуха через регулируемые отверстия в боковых стенках котла способствуют лучшему горению.

Их размер зависит от применяемого топлива и теплопроизводительности (примерно 5-10 мм). Но они никогда не должны быть менее 5 мм.




Рис. 16 Положение растопочной заслонки при розжиге




Рис. 17 Растопочная заслонка в рабочем положении




Рис. 18 Распределение потоков воздуха

8.1.3. Заслонка первичного воздуха

Для котлов типа 12-45 регулятор горения через цепь меняет зазор воздушной заслонки. Чем выше температура котла, тем больше закрывается воздушная заслонка, чтобы предотвратить превышения заданной температуры. Подачу первичного воздуха можно отрегулировать, задав на регуляторе горения температуру воды в котле. При температуре 85°C необходимо обеспечить зазор 5 мм между дверцей и заслонкой первичного воздуха. Это препятствует образованию полугоксового газа при достигнутой температуре котла. Для котла типа 60-100 кВт на боковых стенках котла предусмотрены 2 заслонки для регулировки в ручном режиме подачи первичного и вторичного воздуха.



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Минимальная рабочая температура должна быть выше 65°C, так как при более низкой температуре возможна конденсация пара. Это оказывает отрицательное воздействие на правильную работу отопительного котла и снижает его срок службы.




Рис. 19 Регулировка заслонки первичного воздуха




Рис. 20 Заслонки первичного и вторичного воздуха 60-100 кВт

8.1.4. Отверстия для третичного воздуха

Качество горения зависит от правильной настройки подачи третичного воздуха в топочную камеру. Количество подаваемого воздуха можно регулировать открытием или закрытием заслонок в соответствии с применяемым топливом.

Проверьте пламя через канал для подачи третичного воздуха на боковой стенке.

Отверстия для третичного воздуха можно открывать только при видимом пламени в топке.

Правильное количество третичного воздуха достигается при желтом или светло-красном пламени. При его недостаточном количестве пламя темно-красное с черными краями. При избыточном количестве третичного воздуха пламя короткое, белое или фиолетовое.

Через некоторое время снова проверьте пламя через канал для подачи воздуха, т.к. количество подаваемого третичного воздуха снижается в процессе горения.




Рис. 21 Регулировка подачи третичного воздуха

8.2 Розжиг



ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

из-за отравления или взрыва.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При сжигании мусора, пластмасс или горючих жидкостей возможно выделение ядовитых газов.

- **Используйте только рекомендуемые виды топлива.**
- При возникновении опасности взрыва, пожара, при выделении газообразных продуктов сгорания или паров прекратите работу отопительного котла.



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Применение влажного топлива ведет к потере мощности. Используйте высушенные на воздухе, выдержанные поленья (2 года хранения, максимальная влажность 20 %).




Рис. 22 Рычаг встряхивания колосниковой решетки в рабочем положении для котлов 12-45 кВт

Каждый раз перед розжигом:

- Перед розжигом проверьте, закрыто ли крышкой отверстие для чистки в днище зольной камеры. При чистке котла зола из дымовых каналов удаляется через отверстие для чистки.
- Закрывать отверстия для третичного воздуха в боковых стенках.
- Подвигать несколько раз колосниковую решетку вперед-назад для ее очистки.
- Очистить зольный ящик.
- Установить рычаг встряхивания колосниковой решетки в рабочее положение (См. рис. 20,22)
- Для увеличения тяги в котле открыть растопочную заслонку (рис. 16).
- Положить бумагу и древесину на колосниковую решетку и заполнить углем загрузочную камеру. Можно также разжечь огонь без угля в загрузочной камере и заполнить ее позже, когда огонь разгорится.
- Поджечь топливо с бумагой.
- Немного приоткрыть дверцу зольной камеры.

Примерно через 10-15 минут (когда разгорится огонь):

- Закрывать дверцу зольной камеры.
- Установить регулятор горения на нужную температуру (для котлов 12-45 кВт).
- Загрузить сверху топливо до уровня (См. рис. 23).
- Закрывать растопочную заслонку (См. рис. 17)
- Отрегулировать по пламени подачу третичного воздуха

8.3 Дозагрузка топлива



ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ

из-за вспышки пламени.

- Не применяйте жидкое топливо (бензин, нефть или аналогичные виды).
- Никогда не разбрызгивайте и не поливайте огонь или угли горючими жидкостями.

Сначала установите регулятор горения на 30°C для того, чтобы закрылась заслонка первичного воздуха. Для котла типа 60-100 кВт полностью закройте заслонку первичного воздуха.

Открыть растопочную заслонку для снижения выхода дыма в помещение при загрузке топлива.

Немного приоткрыть загрузочную дверцу для вытяжки дыма через трубу.

Только после этого полностью открыть загрузочную дверцу, разрыхлить угли шуровкой и заполнить загрузочную камеру топливом (**максимум до нижней кромки отбойной плиты**).

Закрыть загрузочную дверцу и растопочную заслонку.

Снова установить регулятор горения на нужное значение и отрегулировать по пламени подачу третичного воздуха.




Рис. 23 Максимальная высота загрузки

8.4 Ворошение углей

При заполнении колосниковой решетки золой снижается мощность котла, тогда нужно ворошить угли. Для этого немного пошевелите рычаг колосниковой решетки вперед-назад.

Полный ход рычага используйте только для измельчения шлака или для удаления всей золы после прогорания топлива.

При заклинивании колосниковой решетки

Если колосниковая решетка не может двигаться из-за попадания кусков, камней или шлака, то не прилагайте усилий к рычагу, а поступайте следующим образом:

- Оставить на решетке как можно больше золы.
- Открыть дверцу зольной камеры и отжать вверх переднюю решетку.
- Удалить зольной пластиной камни и шлак.
- Установить переднюю решетку в исходное положение.



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

При слишком активном ворошении углей огонь может погаснуть из-за усиленного выделения продуктов сгорания. В этом случае нужно изменить подачу третичного воздуха или полностью перекрыть ее. Отрегулируйте третичный воздух, когда огонь в топке снова разгорится. Если в загрузочной камере скапливается дым (например, из-за низкой тяги в трубе или небольшого количества топлива), то откройте отверстия третичного воздуха.

8.5 Удаление золы из котла

Для обеспечения подачи воздуха снизу опустошайте зольный ящик, не допуская его переполнения.



ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
из-за горячей золы.

- Надевайте защитные перчатки, если зола еще не остыла.
- Выбрасывайте золу из ящика в несгораемую емкость с крышкой.

8.6 Чистка отопительного котла

Отложения сажи и золы на стенках дымовых каналов снижают теплопередачу.

Отложение 1мм сажи на стенках котла снижает его мощность на 10%.

Отложения, смолообразование и конденсация зависят от используемого топлива (у древесины выше, чем при сжигании угля), от тяги в дымовой трубе и от режима работы. Мы рекомендуем производить чистку котла в холодном состоянии минимум один раз в неделю.




Рис. 22 Чистка котла (вид сверху)
1 крышка отверстия для чистки
2 растопочная заслонка



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Осторожно производите чистку топочной камеры, чтобы не повредить шамотные кирпичи.

- Удалить шуровкой крышку отверстия для чистки котла, чтобы рыхлые остатки сгоревшего топлива упали в зольный ящик.
- Очистить скребком стенки поверхностей нагрева, топки и загрузочной камеры. Чтобы очистить заднюю стенку необходимо открыть растопочную заслонку.
- Очистить переднюю решетку зольной пластиной.
- Рыхлую сажу и золу собрать в зольный ящик.
- В горячем состоянии два раза прочистить скребком каналы вторичного воздуха. Для доступа к каналам вторичного воздуха необходимо убрать шамотные кирпичи. После чистки установите кирпичи на прежнее место.
- После проведенных работ вставить крышку отверстия для чистки на место.
- Мы рекомендуем поручать специализированной отопительной фирме, проводить ежегодный профилактический осмотр котла и проверять его технические характеристики, такие как температуру выхлопных газов и др.

8.7 Использование турбулятора

(только у типов 16, 32 кВт)

Турбулятор обеспечивает завихрение в дымовых каналах и благодаря этому способствует лучшему использованию энергии, особенно зимой. К началу отопительного сезона и в переходное время мы рекомендуем удалить турбулятор из отопительного котла.

- При наружных температурах ниже -7°C вновь вставить турбулятор в котел.

Установка турбулятора для котлов 16 и 32 кВт представлена на рис.25, для котлов 60-100 кВт - на рис.3.




Рис. 25 Установка турбулятора в тракт дымовых газов 16 и 32 кВт

8.8 Выключение отопительного котла

Для остановки отопительного котла необходимо, чтобы полностью, без остатка сгорело все топливо.

Мы не рекомендуем ускорять этот процесс.

- При долгосрочном отключении отопительного котла (например, в конце отопительного сезона) нужно тщательно прочистить котел для предотвращения коррозии.
- При опасности взрыва, воспламенения, загазованности или испарений можно остановить процесс горения, залив топку водой.

8.9 Предотвращение конденсации и смолообразования

При слишком низкой отопительной нагрузке на поверхностях нагрева может возникнуть конденсат. Конденсат стекает вниз и попадает в зольную камеру.

- Проверить по термометру температуру воды в рабочем режиме, которая должна быть выше 65°C .
- Несколько раз растопить котел, удалив турбулятор. Из-за отложений сажи, возникающих при нормальном режиме работы, опасность конденсации снижается.

Точка росы продуктов сгорания лежит около 65°C , и поэтому их температура на поверхностях нагрева не должна быть ниже 65°C .

Возникновение конденсата в загрузочной камере указывает на повышенное содержание влаги в топливе (влажное топливо). В этом случае конденсат может возникнуть при температуре котла выше 65°C .

Аналогичные причины способствуют смолообразованию (низкая мощность, пониженные температуры), а также при неправильно отрегулированном процессе горения - при недостатке третичного воздуха. Смола оседает на дне дымовых каналов и затрудняет открывание крышки отверстия для чистки.

Смолу можно соскоблить только в теплом состоянии, для этого выполните следующее:

- Растопите котел лучше всего мягкой древесиной.
- При достижении температуры примерно 90°C закройте все вентили на отопительных приборах.
- Выньте шуровкой крышку из отверстия для чистки.
- Удалите скребком смолу с днища котла и с поверхностей нагрева.

9 Устранение неисправностей

При возникновении неисправности попытайтесь ее устранить или сообщите об этом специалисту сервисной фирмы. Лица, эксплуатирующие установку, могут проводить только простую замену частей колосниковой решетки, шамотных кирпичей и уплотнений.



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Запасные части можно заказать по каталогу. **Используйте только оригинальные запчасти.**

Таблица 5 Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Устранение
Эффект обратной тяги Выбросы пламени через дверцу зольной камеры	Неправильный монтаж дымовой трубы	Произвести монтаж согласно правилам монтажа дымовых труб (рис.7)
	Недостаточная тяга	Увеличить высоту дымовой трубы
	Забиты колосники золой	Прочистить колосники При необходимости сменить топливо
	Недостаточное кол-во приточного воздуха	Обеспечить приточку воздуха согласно таблице 4
Дымление котла	Непрогретая дымовая труба	
	Неплотно закрыта верхняя крышка и загрузочная дверца.	Проверить уплотнение, заново выровнять или заменить.
	Недостаточная тяга	Увеличить высоту дымовой трубы
	Слишком влажное топливо	Заменить топливом с меньшей влажностью
Невозможно выполнить регулировку горения. Быстро прогорает топливо	Не работает регулятор горения	Настроить регулятор горения согласно п. 7.3
	Неплотно закрывается дверца зольной камеры.	Проверить уплотнение, заново выровнять или заменить.
	Слишком большая тяга.	Уменьшить тягу дымовой трубы при помощи поворота шибер
Мощность слишком мала. Низкая температура воды.	Плохо установлена крышка отверстия для чистки.	Правильно установить крышку отверстия для чистки на дне зольной камеры.
	Неплотно закрыта верхняя крышка и загрузочная дверца.	Проверить уплотнение, заново выровнять или заменить.
	Отложения сажи и золы на стенках дымовых каналов	Произвести чистку котла
	Недостаточная тяга.	Увеличить высоту дымовой трубы.
	Теплотворная способность топлива слишком низкая.	При низкой наружной температуре использовать топливо с более высокой теплотворной способностью.
Высока температура воды в котле и при этом этим низкая температура отопительных приборов.	Слишком большое гидравлическое сопротивление, особенно в системах без активной циркуляции.	Обеспечить преодоление гидравлического сопротивления, установив, например, циркуляционный насос.
	Слишком большая тяга или высокая теплотворная способность топлива.	Уменьшить тягу дымовой заслонкой.

10 Паспорт

10.1 Свидетельство о приемке

Котёл _____ заводской № _____ изготовлен в соответствии с требованиями технической документации и испытан пробным гидравлическим давлением 3,5 бар в течение 5 минут в соответствии с ГОСТ 20548-87 Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт.

После испытания вода из котла удалена и внутренняя полость осушена.

Котёл соответствует требованиям безопасности и признан годным для эксплуатации.

Производственный мастер _____ (подпись, расшифровка подписи)

_____ (число, месяц, год)

Представитель ОТК _____ (подпись, расшифровка подписи)

_____ (число, месяц, год)

М. П.

10.2 Свидетельство об упаковывании

Котёл упакован согласно требованиям, предусмотренным действующей конструкторской документации в соответствии с комплектом поставки.

Кладовщик-упаковщик _____ (подпись, расшифровка подписи)

_____ (число, месяц, год)

10.3 Сведения о продаже (заполняется торговой организацией)

Отопительный котел Прометей _____ № _____
заводской номер

Дата выпуска « _____ » _____ 20 ____

Продан _____
наименование предприятия торговли

Дата продажи « _____ » _____ 20 ____

Следов повреждения не выявлено, котел признан годным к эксплуатации.

Подпись продавца: _____

Подпись покупателя: _____

МП

11 Гарантийные условия

На котел распространяется гарантия в течение 12 месяцев с момента ввода его в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи котла.

В случае обнаружения заводских дефектов в гарантийный период завод-изготовитель гарантирует бесплатный ремонт котла.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения безотказной работы котла клиент должен вызвать специалиста уполномоченного сервисного центра для освидетельствования правильности монтажа котла и проведения пуско-наладочных работ. Для вызова специалиста необходимо обратиться в уполномоченный сервисный центр. Если место работы котла находится за пределами области, в которой расположен уполномоченный центр, клиентом оплачивается стоимость транспортных издержек. При обнаружении нарушений монтажа или условий, не позволяющих произвести пуско-наладку котла, специалистом уполномоченного сервисного центра даются рекомендации по устранению нарушений в акте пуско-наладочных работ.

Условия вступления в силу гарантийных обязательств:

Пуско-наладочные работы должны производиться только специалистами уполномоченного сервисного центра. При эксплуатации котла обязательно проводить ежегодное техническое обслуживание. Работы по ежегодному техническому обслуживанию могут производить только работники специализированной организации, которая имеет лицензии на проведение данных работ.

Рекламации на работу котла не принимаются, бесплатный ремонт и замена не производятся в случаях:

- а. если не оформлен гарантийный талон и талон на установку;
- б. если отсутствует проведение водоподготовки и подготовки отопительной системы;
- в. если в системе отопления отсутствует предохранительный клапан на давление не более 0,2 МПа или клапан установлен с нарушением п.6.4.5;
- г. несоблюдения потребителем правил эксплуатации и обслуживания;
- д. небрежного хранения и транспортировки котла, как потребителем, так и любой другой организацией;
- е. самостоятельного ремонта котла потребителем;
- ж. самовольного изменения конструкции котла;
- з. использование котла не по назначению;
- и. при неправильном монтаже котла и системы отопления;
- к. возникновения дефектов, вызванных стихийными бедствиями, преднамеренными действиями, пожарами и т.п.;
- л. отсутствия штампа торгующей организации в гарантийном талоне;
- м. если утерян талон на гарантийное обслуживание.

При выходе из строя котла предприятие - изготовитель не несет ответственности за остальные элементы системы, техническое состояние объекта в целом, в котором использовалось данное изделие, а также за возникшие последствия. Изделие, утратившее товарный вид по вине потребителя, обмену или возврату по гарантийным обязательствам не подлежат.

Гарантия не распространяется на расходные материалы: колосниковые решетки, шамотные кирпичи и уплотнения.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (терморегулятор тяги) определяется по документации на эти изделия.

С условиями гарантии ознакомлен

подпись

ФИО

Акт пуско-наладочных работ

Отопительный котел ПРОМЕТЕЙ _____ заводской № _____

установлен в г. _____ по ул. _____

в доме № _____ кв. _____ и пущен в эксплуатацию представителем сервисной службы

наименование организации

Замечания по монтажу котла (заполняется представителем сервисной службы): _____

С замечаниями ознакомлен _____ / _____
подпись ФИО клиента

Пуско-наладочные работы проведены « _____ » _____ 20 ____ г.

MP

замечаний по монтажу котла нет _____ / _____
подпись _____ ФИО техника _____

Талон на гарантийный ремонт котла № _____

Отопительный котел ПРОМЕТЕЙ _____ заводской № _____

установлен в г _____ по ул. _____

в доме № _____ кв. _____

Претензии по работе котла (заполняется клиентом)_____

Выполненные работы (заполняется представителем сервисной службы)

Замененные узлы и детали (заполняется представителем сервисной службы): _____

Замечания по котельной (заполняется представителем сервисной службы)

Дата гарантийного ремонта котла «_____» _____ 20__ г.

Претензий по ремонту не имею

_____ / _____
подпись ФИО клиента

_____ / _____
подпись ФИО техника

MP

**ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДЫМОСОСОМ ПРОМЕТЕЙ –80М5
(с частным преобразователем ПЧВ EN630)**

KL1- режим работы котла "Нагрев-охлаждение"

Рекомендованные элементы

KM1 – Контактор КМИ 9А 230В/АС-3

1H0

KL1 – Реле промежуточное РЭК78/4

3А 230В

Разъем РРМ78/4 для реле РЭК78/4

Rt – термостат с.а.е.м. TU 10 В,

устанавливается по месту


* – доступны дополнительные опции

Программирование
ПЧВ EN630**

Сигнал	Значение
F00.00	2
F00.16	3
F01.00	0
F01.15	1
F01.17	00150
F01.18	00150
F01.26	05
F01.28	15
F01.29	15
F02.00	2
F02.07	15
F05.09	1
F05.10	02
F08.18	01
F08.19	03

**Сброс до
заводских настроек

Сигнал	Значение
F00.14	010



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДЫМОСОСОМ **ПРОМЕТЕЙ –80М5**
(с частным преобразователем ПЧВ SV200)

Для котлов КМТ-80М5

KL1 – режим работы котла "Нагрев-охлаждение"

Рекомендуемые элементы

KM1 – Контакт КМИ 9А 230В/АС-3

1НО

KL1 – Реле промежуточное РЗК78/4

3А 230В

Разъем РРМ78/4 для реле РЗК78/4

Rt – термостат с.д.е.м. ТУ 10 В,

устанавливается по месту


※ – доступны дополнительные опции

Программирование
ПЧВ SV200※※

Сигнал	Значение
P0.02	1
P0.03	4
P0.17	15
P0.18	15
F4.00	01
F4.02	05
F4.01	04
P5.02	2
P8.00	5,00
P8.01	15,0
P8.02	15,0


※※Сброс до
заводских настроек

Сигнал	Значение
PP.01	01



МОНТАЖНАЯ СХЕМА
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЫМОСОСА КОТЛА **ПРОМЕТЕЙ-80М5**

Rt – термостат с.а.е.м. ТУ 10 В,
устанавливается по месту
* – доступны дополнительные опции
** – рекомендованные марки провода для
подключения





завод-изготовитель
630025, Россия, г. Новосибирск,
ул. Бердское шоссе, 61
тел. (383) 334-08-00, факс: 334-08-03
Единый бесплатный информационный
номер: 8-800-100-32-12
www.sibenergotherm.ru e-mail: prometey@nzko.su

<https://prometey54.ru>